

质量/安全活动记录

工程名称: 联宝(合肥)电子科技有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目 编号: ZHJL-HDLB-AQ-001

活动时间	2019 年 10 月 15 日
活动地点	合肥联宝项目部
主持(交底)人	王国富

内容:

- 1、希望施工单位根据并网节点合理安排施工计划,要求施工单位土建及电气同步施工,并排好各分部分项进度计划表,上报业主、监理项目部审批;
- 2、要求施工单位配备各项专职人员,施工资料要求同步进行,各分部分项施工要求及时报验,特别是隐蔽工程,必须要有监理到场验收合格方可进行下道工序;
- 3、所有进场材料必须监理参加开箱报验,验收合格方可进场使用;
- 4、分布式项目重点是安全,注意屋面临边防护,采光带,爬行直梯、吊装作业等安全防护;所有进场施工人员进场前必须进行安全及技术交底,进入施工现场必须正确穿戴好劳动防护用品,高空作业必须进行安全防护措施,严禁施工人员酒后作业;
- 6、临时用电必须进行安全防护措施及醒目标识,不得随意乱搭乱拉电线;
- 7、特殊工种必须持证上岗。

参加人(签字)

王立 姚璐
马开凤 郑子
何柏林 程建辉

注:本表适用监理人员交底、学习、培训记录使用,监理项目部自存。



扫描全能王 创建