

质量/安全活动记录

工程名称: 交口县水头镇光伏发电平价上网项目

编号: SXLLJK-ZLAQ-

活动时间	2020. 8. 20
活动地点	生活区
主持(交底)人	韩翔雨 韩峰以
内容: 1. 插线板放在床外存在安全隐患; 2. 生活区灭火器材料配备不齐全. 个别压力值为0和灭火器过期情况. 3. 华安安装仓库滑下石头. 注意安全. 4. 施工材料随意摆放. 以及摆放不齐. 5. 油桶暴晒. 需收到指定区域. 6. 北区宿舍. 墙面裂缝明显. 需撤离.	
参加人(签字)	陈建伟 景小虎. 韩翔雨 韩峰以 常琴 赵福伟 程卓 王超 袁文煊 李彦荣 李国飞 尚佐鑫 李凤玉 李召东

注 本表适用监理人员交底、学习、培训记录使用, 监理项目部自存。



扫描全能王 创建