

质量/安全活动记录

工程名称: 交口县水头镇光伏发电平价上网项目

编号: SXLLJK-ZLAQ-

活动时间	2020. 8. 27
活动地点	生活区
主持(交底)人	韩翔雨 韩泽江
内容:	1. 生活区二楼缺少灭火器. 2. 北区货场周围护栏 模板乱放. 3. 施工现场工人吸烟, 存在安全隐患. 4. 插板线放在床上存在安全隐患. 5. 配电箱上电话姓名不符合规范要求. 6. 华安仓库山体滑坡严重, 无警示牌. 7. 油桶太阳底下暴晒, 无警示牌, 无遮挡容易发生火灾.
参加人(签字)	陈建伟. 常攀. 景小虎. 韩翔雨 韩泽江 赵福伟. 王超 姜文公. 李国飞. 钱引涛. 王大明. 田利 刘雷.

注 本表适用监理人员交底、学习、培训记录使用, 监理项目部自存。



扫描全能王 创建