

平行检验记录表

工程名称：上海大众宁波工厂三期 17MWp 分布式光伏电站项目

编号：ZHJL-SQDZSQ-PJ-2020122401

检验对象分类		☐ 设备		☐ 材料		☒ 工序	
检验对象基本信息	设备	设备名称			设备型号规格		
		生产厂家			安装位置		
	材料	材料名称			材料型号规格		
		生产厂家			使用部位		
	工序	工序名称	西区开关站、箱变基础定位放线及高程控制		施工单位	浙江慈农电力发展有限公司	
		其他					
序号	检验项目	质量标准		质量检验结果		备注	
1	控制桩测设	根据建（构）筑物的主轴线设控制桩。桩深度应超过冰冻土层。各建（构）筑物不应少于4个		符合要			
2	平面控制桩精度	应符合二级导线的精度要求		2.0			
3	高程控制桩精度	应符合三等水准的精度要求		0.6			
4	全站仪定位精度	应符合现行有关标准的规定		符合要			
5							
6							
7							
8							
9							
10							
检验结论		合格					
检验仪器及编号		钢卷尺、全站仪					
检验人员	林			检验日期	2020年12月24日		



扫描全能王 创建