

平行检验记录表

工程名称：上海大众宁波工厂三期 17MWp 分布式光伏电站项目
 编号：ZHJL-SQDZSQ-PJ-2020122402

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☒ 工序
名称			西区开关站、箱变设备基础防雷接地网制作敷设	实施单位	浙江慈农电力发展有限公司
其它				地点	大众厂区西侧
序号	检 验 项 目		质 量 标 准	检验方式	结果
1	设备检查	镀锌层	符合设计、合同要求	仪器检测	符合要求
2		外形尺寸	符合图纸	用钢尺检测	符合要求
3		固定螺栓	完好、无松动	扳手	符合要求
4		搭接长度	2 倍	用钢尺检测	符合要求
5	设备安装	位置	符合图纸设计	核对图纸检查	符合要求
6					
7					
8					
9					
10					
11					
检验结论			合格		
检验仪器及编号			镀锌层测厚仪、钢卷尺、卡尺、扳手		
检验人员			李强	检验日期	2020 年 12 月 24 日

