



监理安全检查记录

编号: KDW-IFILCI-IWAH-005

工程名称:	河南油田采油一厂双河东区分布式项目	检查日期	2020.7.8.
检查内容及存在问题: 1. 现场调查, 配电装置能设备倒送电施工. 2. 技术人员电工, 持证上岗, 安全员到位, 操作人员持证上岗. 3. 所有设备系来规整, 专人监护, 挂牌工作. 4. 安全警戒线未到位.			
处理意见: 设备倒送电施工, 安全警戒线未到位, 要求施工单位立即布置实施, 已布置到位. 监理工程师:  日期: 2020.7.8.			
复查意见: 监理工程师: 日期:			
参加检查单位及人员: 施工单位: 汤永伟 监理单位: 			



扫描全能王 创建