

质量/安全活动记录

工程名称：中电工程浙江青田东源镇、万山乡 35MWp 复合利用光伏发电项目
编号：ZHJL-ML-06

活动时间	2021 年 05 月 26 日
活动地点	龙须光伏区、C1-C5 号铁塔
主持（交底）人	郭俊兴
主要内容如下： 1、要求施工单位对线路施工人员进行安全技术交底，开好工作票，要求施工人员做好有效防护措施。 2、对线路导线敷设进行安全检查及旁站，已要求施工人员佩戴好安全帽、安全带，已配备攀登自锁器及防坠器等。 3、对现场施工进行检查，要求施工现场发电机及电焊机旁配备灭火器。要求临时用电电缆线禁止乱拉乱接。 4、要求现场大雨及台风天气禁止人员施工，特别线路施工人员。 5、现场化学物品，如汽油、柴油等需要保管好，防止自燃发生安全事故。 6、现场运输车辆使用期要进行检查，防止刹车失灵，车辆禁止野蛮驾驶。	
参加人（签字）	郭俊兴 王进芳 王磊