

质量/安全活动记录

工程名称：中电工程浙江青田东源镇、万山乡 35MWp 复合利用光伏发电项目
编号：ZHJL-ML-07

活动时间	2021 年 06 月 02 日
活动地点	龙须光伏区
主持（交底）人	郭俊兴
主要内容如下： 对龙须光伏区现场安全文明施工进行检查，发现以下问题： 1、发现个别工人未佩戴好安全帽，已要求相关人员佩戴整齐。 2、运输车辆违规带人，发现现场铲车两边车外违规带人，已现场要求整改到位。 3、发现支架安装时，个别工人高空作业没有系安全带，个别工人安全带不符合要求，已现场要求相关施工人员停止施工进行整改。 4、对现场动火作业进行检查，发现未配备灭火器，已要求施工人员进行整改到位。 4、对现场临时用电进行检查，个别发电机没有接地，已要求施工人员整改做好。 5、对现场材料吊运及搬运进行检查，发现四周没有警示标识，已要求施工单位进行整改。 6、现场材料堆放杂乱，已要求施工单位进行归类放好。 以上问题已经要求施工单位进行整改，施工单位已及时整改完成。	
参加人（签字）	郭俊兴 王进号 陈磊