

安全检查活动记录

工程名称：广西宾阳晶创一期 60MW 渔光互补、宾阳县渔光一体一期苏关塘 60MW 光伏发电项目
编号：ZHJL-AQJC-004

活动时间	2021.12.02
活动地点	开压站及光伏区
主持（交底）人	贾德中
内容： 一、开压站。 1. 总配电箱未上锁，未贴警示标志。 2. 木材料加工区未见操作规程，缺少警示标牌。（限期下午整改完成） 3. 现场临时电缆线在地上未设置防护措施。 4. 要求上报焊工操作证。 5. 发电机要有防护栏。 二、一标段光伏区。 1. 1区箱变平台施工四周未设置防护栏，2人没有安全带。 三、二标段光伏区。 1. 24区箱变平台四周防护未搭设到位。 以上问题要求2日内限期整改完成。	
参加人（签字）	贾德中 赵子岩 王成海 魏树成 王磊 周旭