

安全检查活动记录

工程名称：广西宾阳晶创一期 60MW 渔光互补、宾阳县渔光一体一期苏关塘 60MW 光伏发电项目
 编号：ZHJL-AQJC-005

活动时间	2021年12月09
活动地点	石压站及光伏区
主持（交底）人	贾保才
内容： 一、石压站 1. 基础平台浇筑后缺陷地未设置防护，没有安全网。 2. 现场高空作业人员安全防护不到位，安全绳没挂，违章操作。 3. 钢丝绳有磨损需要更换（吊绳） 4. 上人爬梯松动，需要加固横杆。 二、一标段光伏区。 1. 引孔未做好降尘处理。 2. 生活区监控电线插座缺失网上私拉防护。 三、二标段光伏区。 1. 个别人员未佩戴安全帽。 以上问题要求限期2日内整改。	
参加人（签字）	贾保才 12月10日 王明 王强