

安全检查活动记录

工程名称：广西宾阳晶创一期 60MW 渔光互补、宾阳县渔光一体一期苏关塘 60MW 光伏发电项目
 编号：ZHJL-AQJC-008

活动时间	2022.01.06
活动地点	开五站光伏区
主持（交底）人	王成勇
内容： 开班站： 1. 基础平台个别处临边防护不到位。 2. 六氟化硫瓶处未设防倾倒措施。 3. 现场垃圾未清理干净。 4. 配电箱门未锁好。 一 标光伏区： 1. 主要入口处未设防疫设施如消毒液、检查用的体温计、防疫登记等。 二 标光伏区： 1. 道路中间孔洞未设置警示标志。 2. 个别工人未正确佩戴安全带。	
参加人（签字）	王成金 王成勇 王成伟 王成