

安全检查活动记录

工程名称：广西宾阳晶创一期 60MW 渔光互补、宾阳县渔光一体一期苏关塘 60MW 光伏发电项目
编号：ZHJL-AQJC-009

活动时间	2022.02.17
活动地点	光伏区
主持（交底）人	王成勇
内容： 一、标段： 1. 料场消防设施同围堵塞不通，要求畅通。 2. 料场有破碎组件未统一进行归放。 3. 材料堆放区未设置防火警示标识。	
参加人（签字）	王成勇 王成伟