

安全检查活动记录

工程名称: 广西宾阳晶创一期 60MW 渔光互补、宾阳县渔光一体一期苏关塘 60MW 光伏发电项目
 编号: ZHJL-AQJC- 010

活动时间	2022年2月24日
活动地点	开压站、光伏区
主持(交底)人	王成、贾德中、周超
内容:	一、开压站: 1. 开压站大门关卡没有值班人员看守. 2. 基础平台出入通道未清理, 综合楼通道未清理. 3. 基础平台围墙 临边防护未做, 大门处未设置临边防护. 4. 现场材料杂乱, 未整理归类堆放. 5. 塔吊使用要求重新报审检测, 不使用的要求在3天内拆除. 6. 预制管台阶要在2日内砌筑完成. 7. 基础平台底部垃圾要清理干净. 8. 平台上电缆线要做好防护, 不能有杂物压位. 9. 全部施工人员要做拉酸检测, 2日内完成, 并做好三级安全教育. 收集好劳务合同. 二、光伏区: 1. 泡水组件倾斜仍未固定, 破碎组件未整理归类. 2. 带电区域未设置警示带隔离. 3. 现场垃圾未清理干净, 围栏破坏的未修复. 三、二标段: 1. 现场垃圾未清理干净. 2. 带电区域未设置警示带隔离. 3. 浮船施工安全措施地方施工人员要穿救生衣. 4. 带电区域要有警示标志.
参加人(签字)	王成 赵焕柱 贾德中 周超 王成