

安全检查活动记录

工程名称: 广西宾阳晶创一期 60MW 渔光互补、宾阳县渔光一体一期苏关塘 60MW 光伏发电项目
 编号: ZHJL-AQJC- 011

活动时间	2022年3月10日
活动地点	开压站、光伏区
主持(交底)人	王成勇
内容: 开压站: 1. 配电箱临时接地未连接, 存在一闸多用并线使用. 2. 综合楼二层临边防护不到位. 3. 综合楼屋顶南北方向无防护, 东侧安全网未拉紧. 4. 综合楼二层支撑那防护架搭设不规范, 梁底支撑钢管是空档, 个别钢管支撑件不垂直. 一标段光伏区: 1. 个别人员未佩戴安全帽, 未正确佩戴安全帽. 2. 现场垃圾未清理干净. 二标段光伏区: 1. 个别人员未正确佩戴安全帽. 2. 现场垃圾未清理干净.	
参加人(签字)	王成勇 王瑞 赵英松