

安全检查活动记录

工程名称: 广西宾阳晶创一期 60MW 渔光互补、宾阳县渔光一体一期苏关塘 60MW 光伏发电项目
编号: ZHJL-AQJC-015

活动时间	2022.04.07
活动地点	升压站光伏区
主持(交底)人	王成海
内容:	
一、升压站 1. 升压站施工现场临时电缆线乱拉乱放. 2. 现场材料未归内整理. 二、一标段光伏区: 1. 现场未系好安全带. 2. 带电箱变区域未见警戒线. 三、二标段光伏区: 1. 个别工人未系安全带. 2. 现场垃圾未清理干净.	
参加人(签字)	王成海 赵永桂