

安全检查活动记录

工程名称：广西宾阳晶创一期 60MW 渔光互补、宾阳县渔光一体一期苏关塘 60MW 光伏发电项目
编号：ZHJL-AQJC-016

编号: ZHJL-AQJC-016	
活动时间	2022.04.14
活动地点	开压站及光伏区
主持(交底)人	王成勇
内容: 一、开压站: - 综合楼二楼临边材料未清理存在安全隐患. - 现场配电箱存在一闸多线接入. - 个别工人未佩戴安全帽. 二、一标段光伏区: - 现场个别工人未戴好安全帽. - 道路有孔洞未做警示标识. 三、二标段光伏区: - 个别工人未正确佩戴安全帽. - 现场垃圾未清理干净.	
参加人(签字)	王成勇 