

安全检查活动记录

工程名称：广西宾阳晶创一期 60MW 渔光互补、宾阳县渔光一体一期苏关塘 60MW 光伏发电项目
 编号：ZHJL-AQJC-017

活动时间	2022.05.12
活动地点	开压站光伏区
主持（交底）人	王明海
内容： 一、开压站。 1. 综合楼二层临边防护不到位。 2. 现场配电箱未锁好电闸线乱放。 3. 个别工人未佩戴安全帽。 二、光伏区（一标段、二标段） 1. 个别工人未正确佩戴安全帽。 2. 高空作业个别工人未挂安全带。	
参加人（签字）	王明海 赵煥彬 张峰 王磊