

安全检查活动记录

工程名称：广西宾阳晶创一期 60MW 渔光互补、宾阳县渔光一体一期苏关塘 60MW 光伏发电项目
编号：ZHJL-AQJC-02

活动时间	2021 年 11 月 18 日
活动地点	光伏区
主持（交底）人	贾德中
内容： 2021 年 11 月 18 日业主单位项目部及监理单位人员对升压站现场进行了安全大检查，发现以下问题： 1、现场一标段未见安全员未见安全员标志袖章。 2、现场引孔、打桩没有安全监督及防护措施。 以上问题要求施工单位限期 2 日内整改并回复上报。	
参加人（签字）	详见签到表

