

安全检查记录表

工程名称: 山东潍坊招商科瑞一期 1.2MW 分布式光伏发电项目 编号: ZHJL-KRAQ-001

施工单位	江苏华湛电力安装工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022. 7. 12	检查地点	2#、3#车间
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对项目施工人员安全三级教育及安全交底记录、雨天施工措施、现场劳保用品、警示标牌、安全通道、现场安全文明施工安全专项大检查;		
存在问题	1、楼梯口未贴安全警示牌; 2、施工人员没有佩戴安全帽; 3、组件护角未及时清理;		
整改要求	1、楼梯口贴安全警示牌; 2、施工人员佩戴安全用品; 3、施工区域垃圾及时清理;		
检查人	黎建光	施工项目部 签收人/日期	潘国峰 2022. 7. 13
整改情况	按照检查内容整改完成 整改负责人: 潘国峰 日期 2022. 7. 15		
复查意见	已整改 复查人: 黎建光 日期 2022. 7. 16		