


安全交底记录表

工程名称: 天合肥城石横镇 150MW 农光+渔光互补项目 编号: THFC-ZHJL-AQ-03

活动时间	2023.01.14
活动地点	光伏区/升压站
主持(交底)人	严足贤
安全检查内容: 1、现场打桩前对打桩人员必须做安全教育和安全交底工作, 安全工作必须落实到位; 2、水上安装支架, 必须保证施工人员配备救身衣, 安全员必须严格做好安全工作; 3、凡是时进入施工现场人员, 都必须严格佩戴安全帽并扣好帽带, 支架安装高度超过 2 米以上必须系好安全带, 反光背心穿在外面; 4、升压站做好成品保护, 基础平整, 混泥土浇筑, 钢筋绑扎还达不到标准; 5、现场新进人员做好安全、质量交底, 无关人员不得进入施工现场; 6、光伏区质量问题, 控制管桩施工时的标高和垂直度, 同时支架安装保持在一个平面, 减少误差; 7、现场施工人员不足, 年后必须增加人员及设备, 增加人员及设备必须报审; 8、支架安装时要满足扭矩, 必须保证在同意平面上;	
参加人(签字)	

注 本表适用监理人员交底、学习、培训记录使用, 监理项目部自存。