





安全交底记录表

工程名称: 天合肥城石横镇 150MW 农光+渔光互补项目 编号: THFC-ZHJL-AQ-04

活动时间	2023.02.17
活动地点	光伏区/升压站
主持（交底）人	严足贤
安全检查内容： 1、升压站临时电源接地松动，注意施工现场临时用电安全管理，保证现场安全员每天定期检查电气设备，避免发生意外； 2、水上安装支架，必须保证施工人员配备救身衣和安全绳及救生船，安全员必须严格做好安全工作； 3、升压站和光伏区料场，不用的废弃零件和垃圾杂及物品，物堆放不整齐，必须保证现场环境整洁； 4、升压站做好成品保护，基础不平整，钢筋绑扎还达不到标准； 5、现场新进人员做好安全、质量交底，无关人员不得进入施工现场； 6、光伏区质量问题，控制管桩施工时的标高和垂直度，同时支架安装保持在一个平面，减少误差； 7、集电线路施工在道路上，要做好围挡、摆放警示牌和警示灯，相应措施避免造成安全事故； 8、集电线路顶管所产生的泥浆，必须现场及时清理，提高现场环境问题； 9、对全体职工定期进行技术安全教育，结合工程任务在冬施前做好安全技术交底，配备好安全防护用品；	
参加人（签字）	 严足贤  黄清  张纪强  魏峰  王继寿

注 本表适用监理人员交底、学习、培训记录使用，监理项目部自存。