

安全文明施工专项检查会议纪要



工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目
签发：黄永革

会议地点	项目部会议室	会议时间	2023/08/15下午5:30
会议主持人	黄永革		
会议主题：安全文明施工			
上次会议问题落实情况：已全部落实			
本次会议内容： 本次例会由平陆上电万坤新能源有限公司、常州正衡电力工程监理有限公司、上海电力安装第一工程有限公司、山西景骏建筑工程有限公司、山西中规电力工程有限公司共 5 家单位参加，通过本次安全文明专项检查，存在如下问题： 一、东郑区域： 1、有一台引孔机机械未报监，经检查未提供机械操作证。 2、发现有 3 人未正确佩戴安全帽。 3、未进行早站班会。 二、西沟区域： 1、西沟场区完成后的施工便道未布置安全警示牌。 三、升压站： 1、场区未做安全警戒线。 2、临电搭接线不符合要求。 针对以上问题，监理下发监理工程师整改通知单。			
主送单位	上海电力安装第一工程有限公司、山西景骏建筑工程有限公司、山西中规电力工程有限公司		
抄送单位	平陆上电万坤新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2023/08/16

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

(安全文明生产) 会议签到表

日期: 2023.05.16.

姓名	单位名称	联系电话	备注
王坤	锦泰地产项目部	1894664520	
王坤	锦泰地产项目部	18816276087	
王坤	锦泰地产项目部	15634944666	
王坤	锦泰地产项目部	13472800155	
王坤	锦泰地产项目部	1588590901	
王坤	锦泰地产项目部	13052640485	
王坤	锦泰地产项目部	18734957077	
赵二铭	锦泰地产项目部	18734913642	
杨博	锦泰地产项目部	18003231238	
张坤	锦泰地产项目部	18031839311	
高建利	锦泰地产项目部	13935711044	
周小勇	锦泰地产项目部	18956954415	
王孝金	锦泰地产项目部	13816172038	
王坤	锦泰地产项目部	18235123440	
王坤	锦泰地产项目部	1387014871	
王坤	锦泰地产项目部	13643479879	
王坤	锦泰地产项目部	1893176791	
王坤	锦泰地产项目部	13860028899	