

安全文明施工专项检查会议纪要



工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

签发：黄永革

会议地点	项目部会议室	会议时间	2023/10/15 下午 5: 00
会议主持人	黄永革		
会议主题：安全文明施工			
上次会议问题落实情况：			
本次会议内容： 本次例会由平陆上电万坤新能源有限公司、常州正衡电力工程监理有限公司、上海电力安装第一工程有限公司、山西景骏建筑工程有限公司、山西中规电力工程有限公司共 5 家单位参加，通过本次安全文明专项检查，存在如下问题： 一、东郑区域： 1、发电机未做重复接地。 2、搅拌机电线未架空。 二、升压站： 1、电缆沟未设安全警戒线。 2、基坑周边未设安全围栏。 3、施工临电接头不符合要求。 4、钢筋加工机械接地不符合要求。 5、材料堆放未做标识牌。 针对以上问题，监理下发监理工程师整改通知单。			
主送单位	上海电力安装第一工程有限公司、山西景骏建筑工程有限公司、山西中规电力工程有限公司		
抄送单位	平陆上电万坤新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2023/10/16

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

(安通明初工改检查)会议签到表

日期: 2023.10.16.

姓名	单位名称	联系电话	备注
王博	平陆地电碑子能源	18914664520	
李强	省二电厂	18816276987	
李超	上电万坤	15634944666	
张明	上电万坤	15899999011	
李强	上电万坤	18734957077	
张明	上电一公司	13472800155	
杨海	山西中铝	17657640425	
王二强	运往	18734913642	
王强	正理	13816172038	
杨博	景强	1800321238	
张强	景强	18031839817	
马建科	景强	13935711044	
周小勇	景强	18956954415	
李翔	上电万坤	1825512490	
毛海欣	上电一公司	13870148071	
王	中铝	18985736791	
马国兴	中铝	13643479879	
马国兴	景强	13860038899	