

安全文明施工专项检查会议纪要



工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

签发：黄永革

会议地点	项目部会议室	会议时间	2023/11/03 下午 4: 00
会议主持人	黄永革		
会议主题：安全文明施工			
上次会议问题落实情况：			
本次会议内容： 本次例会由平陆上电万坤新能源有限公司、常州正衡电力工程监理有限公司、上海电力安装第一工程有限公司、山西景骏建筑工程有限公司、山西中规电力工程有限公司共 5 家单位共同学习： 1. 学习上海电力股份公司下发的安全事故快报≤云南国际东川项目发生一起承包商施工机械侧翻人身伤亡事故≥。 2. 结合本工程，再自查自纠。 3. 各场区陡坡防护网已订购。 4. 西沟现场材料堆放较乱。 5. 交叉施工作业尚未编制专项施工方案。 6. 场区各施工区域。安全绳尽快配置到位，陡坡下沿防护网一周内必须配置到位。 7. 要求各生产单位自查自纠，并要有自查报告			
主送单位	上海电力安装第一工程有限公司、山西景骏建筑工程有限公司、山西中规电力工程有限公司		
抄送单位	平陆上电万坤新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2023/11/04

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

会议签到单

会议主题		安全工作会议		
会议时间		2023.11.3	会议地点	
序号	姓名	单位/部门	联系方式	
1	王琳	平陆地电局	18914664520	
2	王琳	平陆地电局	1821627688	
3	张富强	上电万坤	13959012080	
4	张富强	上电万坤	1347280015	
5	张富强	上电万坤	1825724410	
6	王琳	上电万坤	18935161277	
7	王琳	上电万坤	18653640485	
8	王琳	上电万坤	15752800309	
9	王琳	上电万坤	18031839311	
10	王琳	上电万坤	13860038899	
11	王琳	上电万坤	18256082198	
12	王琳	上电万坤	15834180241	
13	王琳	上电万坤	15895909011	
14	王琳	上电万坤	18435146585	
15	王琳	上电万坤	1868944666	
16	董涛涛	上电万坤	15393060070	
17	王琳	上电万坤	18003231238	
18	王琳	上电万坤	13925711044	
19	王琳	上电万坤	13643479879	
20	王琳	上电万坤	18686638603	