

安全文明施工专项检查会议纪要

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

签发：黄永革



会议地点	项目部会议室	会议时间	2023/11/17 下午 4:00
会议主持人	黄永革		
会议主题：安全文明施工			
上次会议问题落实情况：			
本次会议内容： 本次例会由平陆上电万坤新能源有限公司、常州正衡电力工程监理有限公司、上海电力安装第一工程有限公司、山西景骏建筑工程有限公司、山西中规电力工程有限公司共 5 家单位参加，结合本项目安全施工实际情况，项目公司王轩组织各家生产单位，共同学习国家能源局电力安全监管司颁发的 2013 年 11 月 17 日≤电力安全风险警示单≥。 1. 所有施工机械要有检查及保养记录。 2. 新进机械设备必须报监，如果发现有违反安全操作规程，监理按规定加以考核。 3. 各施工区域每天进、出人员必须登记，进多少人，出多少人，进出人员必须一致，带队负责人签字确认。 4. 施工现场安全员要履行自身职责，对现场违反安全文明施工要求的现象进行制止，并以身作则。 5. 光伏场区支架安装时，需设置安全网，防止滚石及材料滚落造成伤害。 6. 冬季风大干燥，要严格控制火源，加强用火管理，做好冬季防火工作。 7. 施工现场要加强对易燃易爆品及仓储的管理，严格执行消防制度，动火审批及监护制度，现场必须备足灭火器材。 8. 完善现场事故应急预案制度，建立冬季施工安全生产值班制度，落实抢险救灾人员、设备和物资。 9. 加强施工现场临时用电管理，严禁电工自身违章作业，做好三级配电二级保护，电缆线破皮处必须用防水绝缘胶布处理，电缆要做好埋地或架空措施。			
主送单位	上海电力安装第一工程有限公司、山西景骏建筑工程有限公司、山西中规电力工程有限公司		
抄送单位	平陆上电万坤新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2023/11/17

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

会议签到单

会议主题		会议时间		会议地点	
		2023.11.17		会议室	
序号	姓名	单位/部门	联系方式		
1	孙飞	长江生态	15618758711		
2	王林	马场坪	18914664520		
3	谢富祥	上电万坤	13919012080		
4	张明	上电一公司	13472800155		
5	张明	上电万坤	1825123450		
6	王明	上电万坤	19935161277		
7	王明	上电万坤	1888553838		
8	王明	景源	18256082198		
9	王明	景源	13860038899		
10	王明	景源	18031839311		
11	王明	上电万坤	13653644425		
12	王明	上电一公司	1387148071		
13	王明	上电一公司	1353675779		
14	王明	上电一公司	1842544585		
15	王明	景源	18003231238		
16	王明	景源	18956954415		
17	王明	景源	15135536801		
18	王明	景源	13935711044		
19					
20					