

安全文明施工专项检查会议纪要

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目
签发：王孝金



会议地点	项目部会议室	会议时间	2024/04/02 下午 4:00
会议主持人	王轩		
会议主题：安全施工注意事项			
上次会议问题落实情况：			
本次会议内容：			
本次例会由平陆上电万坤新能源有限公司、常州正衡电力工程监理有限公司、上海电力安装第一工程有限公司、山西景骏建筑工程有限公司、山西中规电力工程有限公司共 5 家单位参加。 清明节即将到来，为了保障施工人员的安全，我们要注意以下几点： 1. 加强施工现场管理。在施工现场设置明显的安全警示标志提醒工人注意安全。配备必要的防护设备，并对工人进行安全教育培训，确保他们掌握正确的安全操作方法。 2. 关注气候变化。清明节期间天气多变，特别是可能出现强降雨或大风的情况。在施工前及时了解天气预报，根据实际情况采取相应的防护措施，避免因天气原因引发的安全事故。 3. 遵守交通规则。清明节期间道路交通量增加，施工现场周边交通状况复杂。要严格遵守交通规则，合理安排交通路线，确保施工场所交通秩序良好，防止交通事故的发生。 4. 防止火灾。清明节是扫墓出行高峰期，人员密集且烧纸烛等活动频繁，容易引发火灾。施工现场要禁止任何明火活动，加强火灾预防措施，确保消防设施的完好与正常使用。 5. 定期检查施工设备。清明节前要对施工设备进行全面检查，确保其正常运行状态，			

排除安全隐患。如有设备出现故障或损坏，要及时修复或更换，避免给施工人员带来伤害。

6. 施工现场要加强对易燃易爆品及仓储的管理，严格执行消防制度，动火审批及监护制度，现场施工人员必须都会是灭火器材。

7. 各光伏场区严禁吸烟，减少火灾隐患。

8. 安装完成的视频监控系统每日进行安全检查。

施工现场加大安全监管人员巡查力度，切实消除安全隐患。

主送单位	上海电力安装第一工程有限公司、山西景骏建筑工程有限公司、山西中规电力工程有限公司		
抄送单位	平陆上电万坤新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2024/4/02

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

会议签到单

会议主题		会议时间		会议地点
宝丰施工注意事项		2024.04.02		项目部会议室
序号	姓名	单位/部门	联系方式	
1				
2	王林	上电万坤	18914664520	
3	谢富祥	上电万坤	13959012080	
4	张华	上电-万坤	13472800155	
5	陈邦国	景安	13860038899	
6	王成成	景安	15155187698	
7	董涛涛	运维	1578060070	
8	杨加	中机	12652640482	
9	王林	中机	15834180241	
10	王若金	正德监理	13816172038	
11	康金贵	中机	1503434745	
12	王林	上电万坤	19935161277	
13	王利军	上电万坤	15211626137	
14	王利军	景安	1833558218	
15	王利军	上电-万坤	138714871	
16				
17				
18				
19				
20				