


质量/安全检查记录

工程名称: 宁波前湾产业集团战略新兴产业园 12MWp 分布式光伏发电项目 (D 地块一期、E 地块一期)

编号: ZXYDEDK01-AQHD-20240929

活动时间	2024 年 09 月 29 日 09:30
活动地点	宁波前湾产业集团战略新兴产业园 12MWp 分布式光伏发电项目 (D 地块一期、E 地块一期) 项目部
内容:	<p>一、关于做好国庆假期前生产安全检查工作, 为确保国庆假期期间各项工作安全稳定运行, 防范各类安全事故发生, 海创集团各部门领导于 2024 年 9 月 29 日上午 9:30 组织开展了国庆假期前安全检查活动。</p> <p>二、重点进行项目施工现场安全检查, 本次检查覆盖了战略新兴产业园 (D 地块一期, E 地块一期) 屋顶在建光伏发电项目, 重点检查了消防安全、生产安全、电气安全等方面。</p> <p>1、检查 D 区消防通道与安全出口, 出口门能够正常开启, 楼道无杂物, 安全通道畅通。</p> <p>2、对电气设备与用电安全进行检查, 现场发现一处临时用电箱倒伏, 现场工作人员已从新进行摆放到位。</p> <p>3、施工屋面生产现场条形支墩已摆放就位, 作业人员严格遵守操作规范和防护措施, 落实安全文明施工制度。</p> <p>三、通过本次国庆假期前安全检查活动, 及时发现并消除了一些安全隐患, 进一步提高了全体员工的安全意识, 后续我们将继续加强安全管理, 确保本项目安全稳定运行。</p> <p>附检查图片:</p>
参加人 (签字)	李宁 孟祥浩 各部门领导

注: 本表适用建设、监理、施工管理人员交底、学习、培训记录使用, 监理项目部保存。

<p>文字 描述</p>	<p>战 D 区施工现场检查</p>	<p>战 D 区施工现场检查</p>
<p>照片</p>	 <p>宁波市海曙区战 D 区(一期)分布式光伏项目 2023-09-28 09:45:32 经度: 121.26362 纬度: 30.26211 地址: 浙江省宁波市海曙区五马路</p>	 <p>宁波市海曙区战 D 区(一期)分布式光伏项目 2023-09-28 09:45:32 经度: 121.26362 纬度: 30.26211 地址: 浙江省宁波市海曙区五马路</p>