

安全监督检查记录表

工程名称：宁波前湾新区战略新兴产业园首开区 A 地块 1.9MWP 分布式光伏发电项目

编号：- ZXYADK -ZHJL-AQJC-007

施工单位	丽水昌宁建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2024 年 11 月 29 日	检查地点	桥架支架加工现场、施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求，紧密结合现场安全生产工作实际，开展隐患安全大检查 2、安全体系及实施检查 3、现场安全文明控制 4、现场安全文明管理 5、施工现场安全状况		
存在问题	桥架支架焊接临时开关箱线没从箱穿线孔通过		
整改要求	电线通要穿开关箱的孔接入开关		
检查人	司在欣	施工项目部 签收人/日期	李军 2024.11.29
整改情况	已整改完成 整改负责人：李军 日期：2024.11.30		
复查意见	经复查已整改完成。 复查人：司在欣 日期：2024.11.30		

