

施工质量旁站监理记录表

项目名称：绍兴华茂化纤有限公司 4.8MW/10.4MWh 电化学储能电站项目

编号：SX-HM-JL-SGZL-6

日期及气候：2025.4.30;多云 15-29C°		施工地点：华茂配电室北侧。	
旁站监理的部位或工序：储能电气高压 3x70 电缆敷设施工。			
旁站监理开始时间：2025.4.30.08.15		旁站监理结束时间：205.4.30.16.	
施工情况： 今天上午现场施工人员进行 3×70 电缆敷设施工。			
监理情况： 1、检查现场主要作业人员证件满足要求。 2、检查电缆型号和规格满足设计要求。 3、再次讲解电缆敷设主要要点及转弯半径要求。			
发现问题： 无			
处理意见： 无			
备注（包括处理结果）：			
承包单位：许继电气股份有限公司 质 检 员： 庄明鑫 日 期： 2025 年 4 月 30 日		项目监理机构：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员： 祁俊丞 日 期： 2025 年 4 月 30 日	

现场施工图片：

照片		
文字描述	3×70 高压电缆敷设施工	3×70 高压电缆敷设施工

填报说明：
 本表有项目监理机构填写，项目监理机构存____份。