

工程考核单

工程名称:天铁热轧板有限公司房顶 19.8MW 分布式光伏项目编号:ZHJL-KHD-001

被罚单位	河北闻恒建筑安装有限公司
被罚项目	安全文明施工
被罚金额(大写)	壹 仟 贰 佰 元 整
罚款原因: 经监现场检查发现停车场车棚基础施工过程中存在一下安全隐患: 1、现场电控箱一闸多机且底部封堵不严考核 100 元。 2、现场灭火器未按规定存放。考核 100 元 3、天铁公司现场管理人员查出问题未及时处理并反馈。考核 1000 元 本次考核共计大写人民币壹仟贰佰元整。 要求贵单位在三日内整改完成并反馈天铁公司,希望贵单位给予重视,如再出现类似安全隐患将加倍考核!	
项目监理部意见: 项目监理部(章): 总监理工程师:  日 期: 2025.05.23	

本表一式 3 份,由项目监理填报,建设管理单位、送被奖(罚)单位各存 1 份

