

监理质量定期检查记录表

工程名称：正阳县军耕科技能源有限公司农光互补 20MW 分布式并网发电工程 编号：JXM13-02

施工单位	宁波建工建乐工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2016.4.1	检查地点	1 至 5#光伏发电单元
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对支架安装存在的题组织检查		
发现问题	支架安装过程中存在螺帽未拧紧、平垫未安装、弹簧垫未安装、前立柱垂直度偏差较大现象		
整改要求	JXMB5-004 监理联系单		
检查人		施工项目部 签收人/日期	曹剑民 2016.4.2
整改情况	根据 B5-004 监理联系单整改内容,已整改完成。 请复查。 整改负责人: 曹剑民 日期: 2016.4.6		
监理单位 复查意见	经检查以上问题已整改,符合要求。 复查人: 赵x峰 日期: 2016年04月06日		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复查意见”可不填写。