

监理质量定期检查记录表

工程名称：正阳县军耕科技能源有限公司农光互补 20MW 分布式并网发电工程 编号：JXM13-04

施工单位	宁波建工建乐工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2016.5.12	检查地点	送出线路
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对送出线路一次定期专项检查		
发现问题	1、送出线路施工单位没有将施工前准备资料报审。 2、送出线路原材料钢筋没有进行取样送检工作。 3、送出线路隐蔽工程未经验收而私自进行后续工程施工。		
整改要求	监理通知单 JXMB6--002		
检查人		施工项目部 签收人/日期	曹剑民 2016.5.12
整改情况	根据通知单内容，我方已进行整改，确保5.25前 上报复验。 整改负责人：曹剑民 日期：2016.5.15		
监理单位 复查意见	经检查问题已整改，已按程序报验。 常州正衡电力工程监理有限公司 正阳县军耕科技能源农光互补20MW分布式并网发电项目 复查人：曹剑民 日期：2016年05月15日		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复

查意见”可不填写