

安全生产检查记录表

检查日期：2018 年 7 月 18 日

受检项目	在建光伏区
检查人员	业主方:邹盼 监理方: 李小忠、南玉荣 承包方: 周生武、马云
检查类型	定期安全检查
检查内容	安全、质量
检查情况 及存在问 题	1、发现有工人穿拖鞋，未正确戴安全帽，现场整改。 2、进场的材料和现场施工的电气设备应采取必要的防护，遇到恶劣天气采取的防护措施和必备的防护材料。 3、天气炎热，施工人员在施工过程中注意防暑，准备避暑降温药物（人丹，藿香正气水，风油精等）。配备医疗箱（双氧水，碘伏，绷带，创可贴）等。实时依据天气情况调整好施工时间，避开高温时间段。 4、每天不定时对鱼塘边的路段进行喷水，避免灰尘影响周围鱼塘正常运行，保护周边环境。
处理意见	按要求和建议及时妥善整改

检查（记录）人员：南玉荣

受检子项目负责人：王勇



由 扫描全能王 扫描创建