

监理检查记录表

工程名称: 陕西合阳木尧花清洁能源有限公司二期50mw光伏 编号: SXHX-014

施工单位	陕西宏兴建设工程有限公司	监理单位	常州正泰阳光工程管理有限公司
检查时间	2018.2.6	检查地点	115# 汇车
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1. 现场在紧固螺栓。 2. 对接 mc4 插头		
存在问题	1. 螺栓有松动处松动. 未紧固到位 2. 施工垃圾未清理		
整改要求	1. 统一对螺栓进行排查. 紧固. 2. 垃圾及时清理出施工现场.		
检查人	李斌. 2018.2.6	施工项目部 签收人/日期	谢东文 2018.2.6
整改情况	已按照要求进行整改 整改负责人: 谢东文 日期: 2018.2.6		
复查意见	符合要求 复查人: 李斌 日期: 2018.2.7		

- 注
1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。
 2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
 3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

