

GFDZJBM14：监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：4537.5KW 浙江干氏制冷设备有限公司分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-001

施工单位	江苏中兴建设有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2016.10.18		检查地点	施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	正常施工，检查中存在部分问题			
存在问题	1、施工中未发现问题 2、厂房爬梯为做好防护 3、脚手架未做防护网			
整改要求	爬梯未做防护禁止伤人 脚手架安装防护网方可行走			
检查人	李源	施工项目部 签收人/日期	孔磊 2016.10.18	
整改情况	已整改 整改负责人：孔磊 日期 2016.10.18			
复查意见	满足整改要求 复查人：李源 日期 2016.10.20			

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。