

项目安全检查记录表

检查类型: 月检查

单位名称	东风设计院	工程名称	常州光伏发电	检查时间	2016.9.22
检查内容或部位	现场				
参加检查人员	孙军 王斌 田超 孙公年				
检查记录:	1. 现场建筑垃圾没有及时清理. 2. 现场有工人在作业时抽烟. 3. 檀条堆放无序. 4. 一个开关箱放置地面(水中). 现场檀条加工无开关箱. 记录人: 孙军				
检查结论:	对上述问题要求分包商新蓝天钢结构公司在本周内整改完毕. 检查负责人: 孙军				
复查情况:	上述问题已全部整改完成 检查负责人: 孙军 2016年9月27日				