

JXM13: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 通威“渔光一体”唐山丰南 100MW (黑沿子一期) 光伏发电项目 编号: JXM13-010

施工单位	河北荣威安装工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 2 月 25 日	检查地点	施工生活区及施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对施工生活区域及施工现场进行安全大检查		
存在问题	(1) 特殊工种 (电工、焊工) 无证操作; (2) 发现 1 个施工人员在吊装箱变时, 未站在安全距离之内; (3) 施工现场物资材料随意摆放 (4) 发现施工住宿区域, 人员离开时, 电源未断开;		
整改要求	(1) 要求无证施工人员禁止施工作业; (2) 要求施工单位在吊装时, 安排专职安全员进行监督, 并再次进行安全教育工作; (3) 要求施工单位加强安全文明管理, 对物资材料进行集中摆放; (4) 要求施工单位高度重视施工人员安全用电, 在施工人员上班后, 安排安全员对施工人员住宿区域用电进行排查。		
检查人	孙清富 乔海峰	施工项目部 签收人/日期	王建峰
整改情况	我方已按要求进行整改 整改负责人: 乔海峰 日期: 2017.2.27		
复查意见	已按要求整改 复查人: 孙清富 日期: 2017.2.27		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。