

JXM13: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 通威“渔光一体”唐山丰南 100MW (黑沿子一期) 光伏发电项目

编号: JXM13-018

施工单位	河北荣威安装工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 5 月 30 日	检查地点	施工现场及生活区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	对施工现场及生活区域进行安全文明大检查		
存在问题	(1) 施工现场池埂、道路存在白色垃圾、木板等杂物 (2) 生活区域物品摆放杂乱、烟头随地乱扔; (3) 个别临时用电电缆出现破损; (4) 新增加配电箱门外壳未接地, 且未上锁		
整改要求	(1) 要求施工单位对施工现场及生活区的垃圾进行清理, 对杂物进行统一整理摆放, 做到安全文明施工; (2) 严禁使用破损电缆, 对电缆线进行更换, 且要求施工单位加大巡检力度, 杜绝安全隐患。 (3) 配电箱外壳必须可靠接地, 且配电箱门必须上锁, 避免非专职人员进行随意触碰, 防止中电, 出现安全事故。 (4) 要求施工单位加大对施工现场临时用电的监督检查力度, 对发现的安全隐患及时整改, 严格按照临时用电相关措施执行。		
检查人	孙博洲 李浩宇	施工项目部 签收人/日期	李浩宇 2017.5.30
整改情况	我方已按要求整改 整改负责人: 李浩宇 日期: 2017.6.1		
复查意见	已按要求进行整改 复查: 孙博洲 日期: 2017.5.1		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”、“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。