

JXM13: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 通威“渔光一体”唐山(丰南)75MW光伏发电示范项目送变电工程

编号: JXM13-020

施工单位	河北网源电力工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017年7月1日	检查地点	施工现场及生活区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	对施工现场进行质量安全大检查		
存在问题	(1) 送出线路钢杆组立, 发现个别螺丝紧固不到位; (2) 一次仓基础接地搭接面积达不到规范要求; (3) 施工现场垃圾随地乱扔, 物品摆放混乱; (4) 个别施工人员未戴安全帽;		
整改要求	(1) 要求施工单位组织人员对螺丝进行全面排查紧固; (2) 要求施工单位对接地搭接面积不符合规范要求的进行整改; (3) 要求施工单位加强安全文明管理, 对垃圾进行清理, 物品进行统一摆放; (4) 要求施工单位对该施工人员进行安全技术交底, 未戴安全帽严禁进入施工现场;		
检查人	孙李海 王广伟	施工项目部 签收人/日期	尚希宝 2017.7.1
整改情况	已按要求整改 整改负责人: 王广伟 日期: 2017.7.2		
复查意见	已按要求整改完成 复查人: 孙李海 日期: 2017.7.3		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。