

JXM13: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 通威“渔光一体”唐山(丰南)75MW光伏发电示范项目送变电工程

编号: JXM13-024

施工单位	河北网源电力工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017年7月22日	检查地点	施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对施工现场进行质量安全大检查		
存在问题	(1) 电缆敷设过程中, 所采用的辅助设备过少; (2) 施工现场物品材料、摆放混乱; (3) 施工现场个别人员不戴安全帽;		
整改要求	(1) 要求施工单位在电缆敷设过程中, 严禁硬扯, 多放置一些滚轮辅助设备; (2) 要求施工单位对施工现场的物品材料进行统一摆放; (3) 针对个别人员不戴安全帽的现象, 做好安全技术交底措施, 并采取相应考核处理。		
检查人	张李兴 王伟	施工项目部 签收人/日期	王伟 2017.7.23
整改情况	我方已按要求整改。 整改负责人: 王伟 日期: 2017.7.23		
复查意见	已按要求整改到位 复查人: 张李兴 日期: 2017.7.24		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。