

JXM13: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 通威“渔光一体”唐山(丰南)75MW光伏发电示范项目送变电工程

编号: JXM13-025

施工单位	河北荣威安装工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017年7月23日	检查地点	施工现场及生活区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对施工现场进行质量安全大检查		
存在问题	(1) 施工现场物品材料、摆放混乱; (2) 电焊机的外壳未可靠接地; (3) 个别临时用电电缆出现破损;		
整改要求	(1) 要求施工单位对施工现场的物品材料进行统一摆放; (2) 电焊机的外壳必须可靠接地, 接地时其接地电阻不得大于 4Ω , 不得多台串联接地; (3) 要求施工单位加大对施工现场临时用电的监督检查力度, 对发现的安全隐患及时整改, 严格按照临时用电相关措施执行。		
检查人	孙海岗 李浩学	施工项目部 签收人/日期	李浩学
整改情况	我方已按要求整改 整改负责人 李浩学 日期 2017.7.24		
复查意见	已按要求整改到位 复查人 孙海岗 日期 2017.7.25		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。