

JXM13: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 通威“渔光一体”唐山(丰南)75MW光伏发电示范项目送变电工程

编号: JXM13-029

施工单位	河北荣威安装工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017年9月1日	检查地点	综合楼
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	对综合楼进行质量安全大检查		
存在问题	(1)综合楼弱电导管敷设安装,管口未做打磨; (2)综合楼一层主体砖砌筑,砂浆搅拌不均匀; (3)施工现场存在不文明施工现象,烟头、塑料袋随便乱扔		
整改要求	(1) 要求施工单位对导管道口进行全面打磨,防止电缆线出现划伤现象; (2) 要求施工单位严格按照砂浆标准配比进行施工,并对砂浆进行取样送检作业; (3) 加强施工现场安全文明管理。		
检查人	孙奇 李洪学	施工项目部 签收人/日期	2017.9.1日
整改情况	已按要求整改 整改负责人: 李洪学 日期: 17.9.3		
复查意见	已按要求整改完成 复查人: 孙奇 日期: 2017.9.4		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号;“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。