

JXM13: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 通威“渔光一体”唐山(丰南)75MW光伏发电示范项目送变电工程

编号: JXM13-032

施工单位	河北网源电力工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017年10月6日	检查地点	升压站
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	对升压站进行质量安全大检查		
存在问题	(1)升压站路灯施工过程中,电缆线敷设混乱; (2)路灯底座槽钢未进行防腐、防锈处理; (3)升压站站内道路垃圾较多。		
整改要求	(1) 要求施工单位对电缆线重新进行整理; (2) 要求施工单位对底座刷防腐漆; (3) 要求施工单位对施工垃圾进行清理。		
检查人	孙李刚 张辉	施工项目部 签收人/日期	高金宝 2017.10.6
整改情况	已按要求整改 整改负责人: 张辉 日期: 2017.10.8		
复查意见	已按要求整改完成 复查人: 孙李刚 日期: 2017.10.9		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。