

JXM13: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 通威“渔光一体”唐山(丰南)75MW光伏发电示范项目送变电工程

编号: JXM13-034

施工单位	河北荣威安装工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017年10月24日	检查地点	综合楼
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	对综合楼进行质量安全大检查		
存在问题	(1)综合楼周围垃圾及废材料随意乱扔; (2)综合楼外墙喷真实漆, 部分区域不到位, 未喷刷均匀; (3)1名施工人员高空作业不系安全带;		
整改要求	(1) 要求施工单位对综合楼周围垃圾及废材料进行清理; (2) 要求施工单位对综合楼外墙喷刷不均匀区域, 进行再次施工; (3) 要求施工单位负责人加强安全管理, 严格按照相关安全规范标准执行;		
检查人	张李岗 李浩宇	施工项目部 签收人/日期	2017.10.24
整改情况	已按要求整改 整改负责人: 李浩宇 日期: 2017.10.26		
复查意见	已按要求整改完成 复查人: 张李岗 日期: 2017.10.26		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。