

JXM13: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 通威“渔光一体”唐山丰南 100MW (黑沿子一期) 光伏发电项目

编号: JXM13-040

施工单位	河北荣威安装工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018 年 1 月 15 日	检查地点	综合楼
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	目前, 已进入冬季施工阶段, 本阶段主要施工工作为施工现场尾工处理、消缺整改及资料整理等工作。我监理项目部严格遵循安全监理相关规则制度, 履行自身职责, 对本项目安全工作进行不定期检查。同时, 为严格加强对施工人员安全及监理人员自身安全的冬季管理, 针对影响本阶段安全施工有可能存在的不稳定因素, 再次组织各参建单位进行本次专项安全大检查。		
存在问题	1、监理自检存在问题: (1) 监理人员宿舍内部垃圾随地乱扔, 清理不到位; 2、施工现场临时用电存在问题 (1) 施工现场临时电源配电柜柜门出现损坏, 不能上锁; (2) 施工现场临时电源配电柜名称标示不清晰; (3) 施工现场用电设备安全检查记录不完善。 3、综合楼室内白色垃圾未进行清理、剩余材料摆放混乱。		
整改要求	1、监理部人员应做到文明施工, 定时对垃圾进行清理; 2、对施工现场临时用电要求: (1) 要求施工单位对破损的配电柜进行更换, 必须上锁, 加强安全措施, 防止出现触电现象 (2) 要求施工单位上报配电箱的质量证明文件, 并挂有详细完整、清晰的标示牌; (3) 要求施工单位安排专人对用电设备进行定期测量检查, 并做记录。 3、要求施工单位对综合楼内的白色垃圾进行清理, 剩余材料进行集中堆放, 摆放井然有序。 下发监理通知单 JXM7-JLT01-037		
检查人	施工项目部 签收人/日期 2018-1-15		
整改情况	整改负责人 日期 2018-1-17		
复查意见	复查人 日期 2018-1-17		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。