

GFDZJBM14：监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：浙江中意轻纺有限公司 3.07MWp 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-002

施工单位	浙江京禾电子科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2016.08.20	检查地点	施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	第一天施工，检查第一工作面夹具、支架安装情况		
存在问题	有部分支架、夹具未上紧，且有少装弹簧垫及垫片的情况		
整改要求	要求自检，整改；		
检查人	李源	施工项目部 签收人/日期	周绪谱 2016.08.20
整改情况	已整改 整改负责人：周绪谱 日期 2016.08.20		
复查意见	已整改 复查人： 李源 日期 2016.08.22		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。