

安全生产检查记录表

检查日期：2019 年 3 月 14 日

受检公司	朝阳和光光伏并网发电项目
检查人员	苟兴旺、张炎君、王登营、费向阳、卫文炳
检查类型	现场安全检查
检查内容	检查外线 66kv 的防雷接地事项。
检查情况及存在问题	<p>问题一：66kv 的铁塔防雷接地未固定全面。</p> 



现场整改（现场已整改工作内容描述）

问题一：铁塔防雷接地已根据规定固定完成符合要求。



处理意见



备注：要求总包单位做好安全生产防护安全工作，确保人身安全。

检查（记录）人员：

受检公司项目负责人：