

# 安全生产检查记录表

检查日期：2019 年 3 月 20 日

受检公司	朝阳和光光伏并网发电项目
检查人员	苟兴旺、张炎君、王登营、费向阳、卫文炳
检查类型	现场安全检查光伏场区安全防护。
检查内容	1、 光伏场区现场高压电缆标示牌整改。 2、 光伏场区视频监控人工基础开挖施工未发现安全隐患。
检查情况及 存在问题	<p>问题一：发现高压电缆标示牌字迹模糊不规范。</p> 

现场整改（现场已整改工作内容描述）

问题一：高压电缆标示牌已整改完毕，符合要求。



处理意见

检查（记录）人员：

受检公司项目负责人：