

JXM13: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 朝阳和光光伏并网发电项目

编号: CYHG-2H-JC-18

施工单位	江苏启安建设集团有限公司		监理单位	常州正衡
检查时间	2017.4.27		检查地点	大三家
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	朝阳大三家光伏区敷设电缆,			
存在问题	有监理人员在施工现场巡视发现,在敷设电缆时基面没有达到规范要求.			
整改要求	现有监理人员在施工现场口头通知施工负责人,在敷设电缆前给施工人员进行技术交底,严格按照规范施工.			
检查人	李中	施工项目部 签收人/日期	沈凯伦	
整改情况	经业主监理单位到施工现场复查合格.			
复查意见	合格.			

整改负责人: 陆文生 日期: 2017.4.27

复查人: 李中 日期: 2017.4.27

注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。