

JXM13: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 朝阳和光光伏并网发电项目

编号: CXHG-2H-JC-19

|           |                                                                                                                                            |                 |               |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|
| 施工单位      | 江苏启安建设集团有限公司                                                                                                                               | 监理单位            | 常州正衡          |
| 检查时间      | 2017.4.24                                                                                                                                  | 检查地点            | 综合楼           |
| 检查类型      | <input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项                                             |                 |               |
| 施工及检查情况简述 | 开孔处生泥楼室内墙面检查                                                                                                                               |                 |               |
| 存在问题      | 部分室内墙面粉刷层空鼓                                                                                                                                |                 |               |
| 整改要求      | 要求施工单位在墙面批腻子前整改完成。                                                                                                                         |                 |               |
| 检查人       | 王纪堂                                                                                                                                        | 施工项目部<br>签收人/日期 | 沈凯伦 2017.4.25 |
| 整改情况      | 已整改                                                                                                                                        |                 |               |
| 复查意见      | 整改负责人: 王纪堂 日期: 2017.4.25<br>复查人: 王纪堂 日期: 2017.4.25<br> |                 |               |

注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。